

SÚHRNNÉ VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY ELEKTRINY

Príloha č. 9 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Východoslovenská energetika a.s.		
Sídlo spoločnosti:	Mlynská 31, 042 91 Košice		
IČO:	44 483 767		
Obdobie od - do	1.1.2022 - 31.12.2022		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	545 314	Domácnosti:	1 272 497
Počet OM "malý podnik":	25 775	Malý podnik:	114 185
Počet OM "ostatní KO":	24 967	Ostatní KO:	1 618 874
Počet OM spolu:	596 056	Spolu:	3 005 556
Dátum vyhotovenia záznamu:	21.02.2023		

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 8 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 8

Opis štandardu kvality dodávky elektriny	Počet udalostí z minulých období, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 uplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí z roku t-1, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí zaradených do hodnotenia	Počet udalostí vybavených v lehote	Počet udalostí z vybavených mimo lehoty	Podiel počtu udalostí vybavených v lehote k celkovému počtu udalostí
x	x	x	x	DO _i C	DO _i D	DO _i N	DO _i = DO _i D / DO _i C
Overenie správnosti vyúčtovania v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)	134	2 861	34	2 995	2 993	2	0,99933
Vyrovnanie rozdielu v platbách v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. b)	62	1 647	25	1 709	1 707	2	0,99883
Odoslanie preplatku v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. c)	0	310 034	0	310 034	309 999	35	0,99989
Požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. d)	0	1 404	0	1 404	1 403	1	0,99929
Dodržanie lehoty na odoslanie podania alebo stanoviska podľa § 4 ods. 1 písm. e)	0	56	0	56	54	2	0,96429
Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. f)	0	36 237	0	36 237	36 237	0	1,00000
Odoslanie kompenzačnej platby v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0	0	1,00000
Oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. h)	27	120 621	30	120 648	120 648	0	1,00000

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 9 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 9.2

P. č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí	Kritérium DO_i	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality V_i	XDO_i
1	§ 4 ods. 1 písm. a)	DO ₁ C	2 995	0,99933	10	9,99332
		DO ₁ D	2 993			
2	§ 4 ods. 1 písm. b)	DO ₂ C	1 709	0,99883	12	11,98596
		DO ₂ D	1 707			
3	§ 4 ods. 1 písm. c)	DO ₃ C	310 034	0,99989	15	14,99831
		DO ₃ D	309 999			
4	§ 4 ods. 1 písm. d)	DO ₄ C	1 404	0,99929	18	17,98718
		DO ₄ D	1 403			
5	§ 4 ods. 1 písm. e)	DO ₅ C	56	0,96429	10	9,64286
		DO ₅ D	54			
6	§ 4 ods. 1 písm. f)	DO ₆ C	36 237	1,00000	15	15,00000
		DO ₆ D	36 237			
7	§ 4 ods. 1 písm. g)	DO ₇ C	0	1,00000	10	10,00000
		DO ₇ D	0			
8	§ 4 ods. 1 písm. h)	DO ₈ C	120 648	1,00000	10	10,00000
		DO ₈ D	120 648			
9	XDO					99,61

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 9 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 9.3

Rok	Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky účinnej v danom roku	Vypočítaná hodnota XDO podľa vyhlášky účinnej v danom roku
t - 1	95,90%	99,61%
t - 2	95,90%	99,28%

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 10 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 10.8.4

I. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1	písm. f), zásah vyššej moci	0
2	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
3	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
4	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 11 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 11.3.1 - Evidencia uhradených KP

Označenie štandardu kvality	Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t - 1		Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t - 1		Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t - 2		Celková suma uhradených KP v roku t - 1		Počet uhradených KP v roku t - 1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	12,50	10,00	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	10,00	1	1
§ 4 ods. 1 písm. b)	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	10,00	20,00	1	1
§ 4 ods. 1 písm. c)	153,47	0,12	153,47	0,12	0,00	0,00	153,47	0,12	34	1
§ 4 ods. 1 písm. d)	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	2	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	235,97	30,12	235,97	30,12	0,00	0,00	235,97	30,12	39	3
Dom + Mimo dom.	266,09		266,09		0,00		266,09		42	

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice , IČO 44 483 767

Obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Príloha č. 11 - k vyhláške č. 236/2016 Z.z. - Tabuľka č. 11.3.2 Evidencia uhradených KP

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
neuvádzame					